



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
Площадь Соборная, 7, г.Саратов, Россия, 410028 Тел.: 27-94-85, Факс: 43-75-17 E-mail: [ugpn@gumchs.saratov.ru](mailto:ugpn@gumchs.saratov.ru)  
**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКОМУ, БАЛТАЙСКОМУ И НОВОБУРАССКОМУ РАЙОНАМ**  
412602, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Чапаева, 3, телефон/факс: 8(845-91) 7-13-99

Предписание № 132/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному общеобразовательному учреждению**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

**«Средняя общеобразовательная школа п. Белоярский Новобурасского района Саратовской области имени Бабушкина А.М.»**

**в лице директора Юркиной Светланы Анатольевны**

владельца собственности, имущества и т.п.)

**Директору Муниципального общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа п. Белоярский Новобурасского  
района Саратовской области имени Бабушкина А.М.»**

Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по Базарно-Карабулакскому, Балтайскому и Новобурасскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области майора внутренней службы С.Т. Жахотова №132 от «24» мая 2021 г., ст.6, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» государственным инспектором Базарно-Карабулакского, Балтайского и Новобурасского районов по пожарному надзору младшим лейтенантом внутренней службы Болбашовым Дмитрием Вячеславовичем в период с «01» июня 2021 года по «15» июня 2021 года проведена плановая выездная проверка в отношении МОУ «СОШ п. Белоярский имени Бабушкина А.М.» по адресу: Саратовская область, Новобурасский район, п. Белоярский, ул. Первомайская, 2

наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовали: директор Юркина С.А.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
<b>1 этаж</b>				
1	над эвакуационным выходом из	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.84	31 мая	



	внутреннего тамбура (помещение №1 по литеру А технического паспорта) непосредственно наружу не установлен световой оповещатель «Выход»	Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.54 ППР в РФ, п.3.11. Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03), п.5.3. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	2022 г.	
2	косоуры в коридоре (фактически лестничная клетка) (помещение №2 по литеру А технического паспорта) не имеют предел огнестойкости не менее R 60 (1 часа)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.2 ст.58, ч.2 ст.87, ч.19 ст.88, табл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	31 мая 2022 г..	
3	в мастерской (фактически столовой) (помещение №3 по литеру А технического паспорта) ручной пожарный извещатель установлен на высоте более 1,5 м.	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.54, ст.83, ст.84, ст.91, ст.103 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.54 ППР в РФ; п.6.6.27 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	31 мая 2022 г.	
4	в складском (помещение №8 по литеру А технического паспорта) не установлено не менее двух пожарных извещателей	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.54, ст.83, ст.84, ст.91, ст.103 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 ППР в РФ; п.6.6.1 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты.	31 мая 2022 г.	

		Нормы и правила проектирования»		
5	в складском (помещение №9 по литеру А технического паспорта) не установлено не менее двух пожарных извещателей	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.54, ст.83, ст.84, ст.91, ст.103 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 ППР в РФ; п.6.6.1 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	31 мая 2022 г.	
6	косоуры в лестничной клетке (помещение №14 по литеру А технического паспорта) не имеют предел огнестойкости не менее R 60 (1 часа)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.2 ст.58, ч.2 ст.87, ч.19 ст.88, табл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	31 мая 2022 г.	
7	над эвакуационным выходом из внутреннего тамбура (помещение №15 по литеру А технического паспорта) непосредственно наружу не установлен световой оповещатель «Выход»	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.54 ППР в РФ, п.3.11. Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03), п.5.3. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	31 мая 2022 г.	
<b>II этаж</b>				
8	в лестничной клетке (помещение №25 по литеру А технического паспорта) выход на чердак устроен не через противопожарный люк 1-го типа с размерами 0,6 х 0,8 м. по закреплённым стальным стремянкам	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.52, ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.7.7. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты.	31 мая 2022 г.	



		Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям»		
<b>Общие нарушения</b>				
8	утверждённая инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ, с учётом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в здании	п.2 ППР В РФ	31 мая 2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  
руководители органов местного самоуправления;  
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
Базарно-Карабулакского, Балтайского и Новобурасского районов  
по пожарному надзору  
лейтенант внутренней службы  
Болбашов Д.В.

должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«15» июня 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)



(подпись)

Директор МОУ «СОШ  
п. Белоярский имени Бабушкина А.М.»  
Юркина С.А.  
(должность, фамилия, инициалы)